

令和5年度

測定結果（第2不燃物埋立場）

採取年月日		令和6年1月19日（金）			
		原水	放流水	観測井戸2	観測井戸3
ダイキシン類濃度	実測濃度 (pg/L)	6.0	3.2	4.0	5.4
	毒性等量 (pg-TEQ/L)	0.00018	0.000036	0.0001	0.00034
基準値 (pg-TEQ/L)	排水基準	-	10	-	-
	環境基準	-	-	1	1
評価（適合：○、不適合：×）		-	○	○	○