

令和2年度

施設設置者名	刈谷市				
施設名	刈谷市第2不燃物埋立場				
施設所在地	刈谷市泉田町南新田16				
許可(届出)年月日	平成7年7月11日	許可番号	7刈保第347-1		
埋立地面積	27000㎡	埋立容量	87000㎡	しゃ水工	ポリエチレンシート t=1.5mm(全面貼付)
浸出水処理施設規模	70㎡/日	浸出水処理方式	調整設備+接触曝気式生物処理法+凝集沈殿法、砂ろ過法+活性炭吸着法+滅菌		
埋立地対象廃棄物	可燃ごみ焼却残渣、破碎不燃物、不燃ごみ				

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物	39,930	52,680	44,020	47,090	54,860	41,080	46,600	51,150	48,160	33,300	46,870	48,940	554,680
焼却灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	39,930	52,680	44,020	47,090	54,860	41,080	46,600	51,150	48,160	33,300	46,870	48,940	554,680

2 擁壁等

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月6日	4月13日	4月20日	4月27日	5月4日	5月11日	5月18日	5月25日	6月1日	6月8日	6月15日	6月22日	6月29日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月6日	7月13日	7月20日	7月27日	8月3日	8月10日	8月17日	8月24日	8月31日	9月14日	9月21日	9月28日	10月5日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月12日	10月19日	10月26日	11月2日	11月9日	11月16日	11月23日	11月30日	12月9日	12月14日	12月21日	12月28日	1月4日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月11日	1月18日	1月25日	2月1日	2月8日	2月15日	2月22日	2月25日	3月1日	3月8日	3月15日	3月22日	3月29日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

3 遮水工

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月6日	4月13日	4月20日	4月27日	5月4日	5月11日	5月18日	5月25日	6月1日	6月8日	6月15日	6月22日	6月29日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月6日	7月13日	7月20日	7月27日	8月3日	8月10日	8月17日	8月24日	8月31日	9月14日	9月21日	9月28日	10月5日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月12日	10月19日	10月26日	11月2日	11月9日	11月16日	11月23日	11月30日	12月9日	12月14日	12月21日	12月28日	1月4日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月11日	1月18日	1月25日	2月1日	2月8日	2月15日	2月22日	2月25日	3月1日	3月8日	3月15日	3月22日	3月29日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

4 地下水、放流水の水質検査の状況

別掲

(2)水質の悪化が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

5 調整池

無し

6 浸出液処理設備

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月3日	4月10日	4月14日	4月16日	4月21日	4月24日	4月28日	5月8日	5月11日	5月14日	5月19日	5月22日	5月26日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	5月29日	6月5日	6月11日	6月15日	6月18日	6月23日	6月26日	6月30日	7月3日	7月7日	7月10日	7月13日	7月16日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月21日	7月31日	8月4日	8月6日	8月13日	8月17日	8月20日	8月25日	8月28日	9月1日	9月4日	9月8日	9月11日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	9月17日	9月25日	9月29日	10月6日	10月9日	10月12日	10月15日	10月20日	10月23日	10月30日	11月2日	11月6日	11月10日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	11月13日	11月19日	11月24日	11月27日	12月1日	12月4日	12月11日	12月14日	12月17日	12月25日	12月29日	1月5日	1月12日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月14日	1月19日	1月22日	1月28日	1月29日	2月2日	2月5日	2月9日	2月12日	2月15日	2月18日	2月26日	3月5日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	3月9日	3月12日	3月15日	3月18日	3月23日	3月26日							
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

(2)点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

7 防凍

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月24日	5月26日	6月26日	7月31日	8月25日	9月25日	10月23日	11月19日	12月25日	1月28日	2月26日	3月23日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に  
必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

8 残余の埋立容量

(1)測定を行った年月日及びその結果

測定年月日	-
測定結果	-

※年度末に測定予定