

平成30年度

施設設置者名	刈谷市		
施設名	刈谷市第2不燃物埋立場		
施設所在地	刈谷市泉田町南新田16		
許可(届出)年月日	平成7年7月11日	許可番号	7刈保第347-1
埋立地面積	27000㎡	埋立容量	87000㎡
浸出水処理施設規模	70㎡/日	浸出水処理方式	調整設備+接触曝気式生物処理法+凝集沈殿法、砂ろ過法+活性炭吸着法+滅菌
埋立地対象廃棄物	可燃ごみ焼却残渣、破碎不燃物、不燃ごみ		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物	76,920	114,720	56,680	39,870	52,480	32,970	45,245	57,660	41,550	57,120	47,430	83,000	705,645
焼却灰	0	0	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
合計	76,920	114,720	56,680	39,870	53,590	32,970	45,245	57,660	41,550	57,120	47,430	83,000	706,755

2 擁壁等

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月2日	4月9日	4月16日	4月23日	4月30日	5月7日	5月14日	5月21日	5月30日	6月4日	6月11日	6月18日	6月25日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月2日	7月9日	7月16日	7月23日	7月30日	8月7日	8月13日	8月20日	8月27日	9月3日	9月10日	9月17日	9月24日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月1日	10月8日	10月15日	10月22日	10月29日	11月5日	11月12日	11月19日	11月26日	12月5日	12月10日	12月17日	12月24日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月4日	1月7日	1月14日	1月21日	1月28日	2月4日	2月11日	2月18日	2月25日	3月4日	3月11日	3月18日	3月25日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

3 遮水工

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月2日	4月9日	4月16日	4月23日	4月30日	5月7日	5月14日	5月21日	5月30日	6月4日	6月11日	6月18日	6月25日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月2日	7月9日	7月16日	7月23日	7月30日	8月7日	8月13日	8月20日	8月27日	9月3日	9月10日	9月17日	9月24日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月1日	10月8日	10月15日	10月22日	10月29日	11月5日	11月12日	11月19日	11月26日	12月5日	12月10日	12月17日	12月24日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月4日	1月7日	1月14日	1月21日	1月28日	2月4日	2月11日	2月18日	2月25日	3月4日	3月11日	3月18日	3月25日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

4 地下水、放流水の水質検査の状況

別掲

(2)水質の悪化が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

5 調整池

無し

6 浸出液処理設備

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月3日	4月6日	4月13日	4月17日	4月19日	4月27日	5月8日	5月11日	5月15日	5月17日	5月25日	5月29日	6月1日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	6月8日	6月12日	6月14日	6月22日	6月29日	7月3日	7月6日	7月13日	7月19日	7月27日	7月31日	8月3日	8月10日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	8月16日	8月22日	8月28日	8月31日	9月7日	9月11日	9月14日	9月20日	9月24日	9月27日	10月2日	10月5日	10月12日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月18日	10月26日	10月30日	11月2日	11月9日	11月15日	11月20日	11月27日	11月30日	12月4日	12月7日	12月13日	12月18日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	12月21日	12月28日	1月9日	1月14日	1月17日	1月22日	1月25日	1月29日	2月1日	2月5日	2月8日	2月14日	2月22日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	3月1日	3月8日	3月11日	3月13日	3月22日	3月26日							
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

(2)点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

7 防凍

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月27日	5月29日	6月29日	7月31日	8月31日	9月27日	10月30日	11月30日	12月28日	1月29日	2月26日	3月26日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に
必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

8 残余の埋立容量

(1)測定を行った年月日及びその結果

測定年月日	-
測定結果	-

※年度末に測定予定