

令和3年度

施設設置者名	刈谷市				
施設名	刈谷市第2不燃物埋立場				
施設所在地	刈谷市泉田町南新田16				
許可(届出)年月日	平成7年7月11日	許可番号	7刈保第347-1		
埋立地面積	27000㎡	埋立容量	87000㎡	しゃ水工	ポリエチレンシート t=1.5mm(全面貼付)
浸出水処理施設規模	70㎡/日	浸出水処理方式	調整設備+接触曝気式生物処理法+凝集沈殿法、砂ろ過法+活性炭吸着法+滅菌		
埋立地対象廃棄物	可燃ごみ焼却残渣、破碎不燃物、不燃ごみ				

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物	45,890	49,770	184,750	54,590	46,670	51,080	49,840	53,720	44,530	44,160	35,940	45,060	706,000
焼却灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	45,890	49,770	184,750	54,590	46,670	51,080	49,840	53,720	44,530	44,160	35,940	45,060	706,000

2 擁壁等

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月5日	4月13日	4月19日	4月27日	5月3日	5月10日	5月17日	5月25日	6月1日	6月7日	6月15日	6月21日	6月28日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月6日	7月12日	7月19日	7月26日	8月5日	8月9日	8月16日	8月24日	8月30日	9月9日	9月13日	9月21日	9月27日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月4日	10月12日	10月19日	10月26日	11月2日	11月8日	11月16日	11月22日	11月30日	12月6日	12月13日	12月21日	12月27日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月4日	1月10日	1月17日	1月24日	2月1日	2月8日	2月14日	2月23日	3月1日	3月8日	3月15日	3月21日	3月29日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

3 遮水工

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月5日	4月13日	4月19日	4月27日	5月3日	5月10日	5月17日	5月25日	6月1日	6月7日	6月15日	6月21日	6月28日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月6日	7月12日	7月19日	7月26日	8月5日	8月9日	8月16日	8月24日	8月30日	9月9日	9月13日	9月21日	9月27日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月4日	10月12日	10月19日	10月26日	11月2日	11月8日	11月16日	11月22日	11月30日	12月6日	12月13日	12月21日	12月27日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月4日	1月10日	1月17日	1月24日	2月1日	2月8日	2月14日	2月23日	3月1日	3月8日	3月15日	3月21日	3月29日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2)点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

4 地下水、放流水の水質検査の状況

別掲

(2)水質の悪化が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

5 調整池

無し

6 浸出液処理設備

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月2日	4月9日	4月12日	4月15日	4月20日	4月23日	4月27日	5月7日	5月11日	5月14日	5月17日	5月20日	5月25日
点検結果	異常なし	異常なし											
点検年月日	5月28日	6月1日	6月4日	6月11日	6月14日	6月17日	6月21日	6月25日	7月2日	7月6日	7月9日	7月12日	7月20日
点検結果	異常なし	異常なし											
点検年月日	7月27日	7月30日	8月3日	8月6日	8月12日	8月19日	8月24日	8月27日	8月31日	9月3日	9月10日	9月16日	9月22日
点検結果	異常なし	異常なし											
点検年月日	9月24日	9月28日	9月30日	10月5日	10月8日	10月11日	10月14日	10月19日	10月22日	10月26日	10月29日	11月2日	11月5日
点検結果	異常なし	異常なし											
点検年月日	11月12日	11月16日	11月18日	11月26日	11月30日	12月3日	12月7日	12月10日	12月16日	12月21日	12月24日	12月28日	1月4日
点検結果	異常なし	異常なし											
点検年月日	1月7日	1月13日	1月17日	1月20日	1月25日	1月28日	2月1日	2月4日	2月8日	2月14日	2月17日	2月22日	2月25日
点検結果	異常なし	異常なし											
点検年月日	3月1日	3月4日	3月11日	3月14日	3月17日	3月26日	3月29日						
点検結果	異常なし												

(2)点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

7 防凍

(1)点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月23日	5月20日	6月25日	7月27日	8月31日	9月28日	10月22日	11月26日	12月24日	1月25日	2月22日	3月26日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

(2)点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に  
必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

8 残余の埋立容量

(1)測定を行った年月日及びその結果

測定年月日	-
測定結果(㎡)	-