

令和4年度

施設設置者名	刈谷市			
施設名	刈谷市第2不燃物埋立場			
施設所在地	刈谷市泉田町南新田16			
許可(届出)年月日	平成7年7月11日	許可番号	7刈保第347-1	
埋立地面積	27000㎡	埋立容量	87000㎡	しゃ水工 ポリエチレンシート t=1.5mm(全面貼付)
浸出水処理施設規模	70㎡/日	浸出水処理方式	調整設備+接触曝気式生物処理法+凝集沈殿法、砂ろ過法+活性炭吸着法+滅菌	
埋立地対象廃棄物	可燃ごみ焼却残渣、破碎不燃物、不燃ごみ			

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物	41,160	102,920	44,270	30,470	35,880	94,900	46,510	41,370	37,170	48,360	94,820	36,520	654,350
焼却灰	0			10,100		61,040							71,140
合計	41,160	102,920	44,270	40,570	35,880	155,940	46,510	41,370	37,170	48,360	94,820	36,520	725,490

2 擁壁等

(1) 点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月4日	4月11日	4月18日	4月26日	5月3日	5月10日	5月17日	5月23日	5月30日	6月6日	6月14日	6月21日	6月27日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月4日	7月12日	7月18日	7月26日	8月1日	8月8日	8月16日	8月22日	9月5日	9月13日	9月19日	9月28日	10月3日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月10日	10月17日	10月25日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日	12月19日	12月26日	1月6日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月9日	1月17日	1月24日	2月1日	2月6日	2月14日	2月22日	2月27日	3月6日	3月13日	3月21日	3月27日	
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	

(2) 点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

3 遮水工

(1) 点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月4日	4月11日	4月18日	4月26日	5月3日	5月10日	5月17日	5月23日	5月30日	6月6日	6月14日	6月21日	6月27日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月4日	7月12日	7月18日	7月26日	8月1日	8月8日	8月16日	8月22日	9月5日	9月13日	9月19日	9月28日	10月3日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	10月10日	10月17日	10月25日	10月31日	11月7日	11月14日	11月21日	11月28日	12月5日	12月12日	12月19日	12月26日	1月6日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月9日	1月17日	1月24日	2月1日	2月6日	2月14日	2月22日	2月27日	3月6日	3月13日	3月21日	3月27日	
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	

(2) 点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

4 地下水、放流水の水質検査の状況

別掲

(2) 水質の悪化が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

5 調整池

無し

6 浸出液処理設備

(1) 点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月1日	4月5日	4月8日	4月12日	4月20日	4月22日	4月26日	5月6日	5月10日	5月12日	5月19日	5月24日	5月27日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	5月31日	6月3日	6月10日	6月13日	6月16日	6月21日	6月24日	6月28日	7月1日	7月5日	7月14日	7月19日	7月22日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	7月26日	7月29日	8月2日	8月5日	8月9日	8月18日	8月23日	8月26日	8月30日	9月2日	9月9日	9月12日	9月15日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	9月23日	9月27日	9月30日	10月4日	10月7日	10月11日	10月14日	10月20日	10月25日	10月28日	11月1日	11月4日	11月11日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	11月14日	11月17日	11月25日	11月29日	12月2日	12月6日	12月12日	12月15日	12月20日	12月23日	12月27日	1月6日	1月10日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	1月13日	1月16日	1月19日	1月24日	1月28日	2月3日	2月7日	2月10日	2月14日	2月21日	2月24日	2月28日	3月3日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検年月日	3月7日	3月10日	3月16日	3月24日	3月28日	3月31日							
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

(2) 点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容

7 防凍

(1) 点検を行った年月日及びその結果

点検年月日	4月22日	5月27日	6月16日	7月29日	8月30日	9月23日	10月25日	11月25日	12月23日	1月19日	2月14日	3月24日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

(2) 点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に
必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

8 残余の埋立容量

(1) 測定を行った年月日及びその結果

測定年月日	-
測定結果(㎡)	-